

ZPDA Ostrów Wlkp.	IV.A OSŁONA CIŚNIENIOWA DLA TERMOMETRU MANOMETRYCZNEGO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM PN320				MKT 11
					02.2023
Króciec: 00 M	01	02	MKT 11	OSŁONA	

Króciec otwarty Króciec ślepy

Wiercić po przyspawaniu do rurociągu.

KOD	MATERIAŁ	
	EN	PN
01	P245GH/P265GH	20
02	13CrMo4-5	15HM
03	10CrMo9-10	10H2M
04	X6CrNiTi18-10	1H18N9T
05	wg. zam.	

KOD	DO DŁUGOŚCI CZUJNIKA L mm
01	160
02	200
03	250
04	315
05	400
06	wg. zam.

KOD	WYMIAR M
01	M 27 x 2
02	G 3/4"
03	wg. zam.

KOD	KRÓCIEC
00	Bez króćca
01	Króciec otwarty
02	Króciec ślepy

ZAKRES STOSOWANIA

MKT 11- 01 02 01 01 PRZYKŁAD ZAM.

Przy grubości ścianki rurociągu ≥ 8mm zaleca się zabudować osłonę czujnika w rurociąg poprzez wybrany króciec. Osłona ciśnieniowa jest przewidziana do zabudowy termometrów manometrycznych z mocowaniem typu: A.

ZPDA Ostrów Wlkp.	IV.A OSŁONA CIŚNIENIOWA CZUJNIKA TEMPERATURY $\phi 9, \phi 12$ Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM PN 320	MKT 12				
		12.2024				
Wykonanie C: 01, 02	Wykonanie D: 03 ÷ 05	MKT 12	OSŁONA			
Przy grubości ścianki rurociągu > 8 mm zaleca się zabudować osłonę czujnika w rurociąg poprzez wybrany króciec MKT-03- Wypożyczenie: korek zaślepiający na łańcuszku Oferujemy ich dostawę w komplecie z wybranym czujnikiem.						
		MKT 12-	01	01	01	01
						PRZYKŁAD ZAM.